

**Акт обследования (технического осмотра)
состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта
МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

г. Полевской

"02" 08 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

директор Петрова О.С.

(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектора ГООО ПОО ОВО старшего лейтенанта полиции Куимова Александра Сергеевича тел. 89506553861

(должность представителя и наименование ОВО)

Представитель ОМВД России по г. Полевскому: подполковник полиции Сыропятова А.С. и подполковник полиции Щелконогова И.Г.

произвела обследование объекта "Заказчика": **МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: **ул. Карла Маркса, 12**

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 063-2022. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу **А3**.

Объект расположен в жилом секторе жилых частных домов. Соответствующая аббревиатура объекта размещена у центрального входа. Ограждение – металлическое, в наличии по периметру территории объекта (состояние удовлетворительное). Подъезд осуществляется со стороны ул. К.Маркса. Объект состоит из 4 – х этажного отдельно стоящего здания. Главный вход со стороны ул. Карла Маркса. Чердака нет.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость: Входные и запасные двери на объект оборудованы запирающими устройствами. Оконные конструкции частично усилены металлическими решетками.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Оконечное устройство Приток – А-КОП-02 1 шт. расположено на 1 этаже, также рядом расположены приборы: источник вторичного питания резервированный Юпитер 9132 1 шт., извещатель охранный ручной точечный электроконтактный (КТС) Астра 321 исп. Т - 1 шт., Астра Р – 1 шт., Аккумулятор 7 А/ч.

Видеонаблюдение в наличии: внутренних видеокамер : 6 шт., наружных 6 шт.

Срок хранения видеозаписи

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки ввода в эксплуатацию 20.07.2020 года.

На момент обследования технические средства охраны находятся в **исправном** состоянии.

Проверено наличие записей об обслуживании (ремонт) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны.

Наименование ЧОО (физ. охрана): "ОП"Светозар"

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта **соответствует** предъявляемым требованиям. Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации, но необходимо уточнить в техническом паспорте сроки эксплуатации установленного оборудования, в случае выявления превышения сроков, заменить оборудование на новое (согласовать с ОВО).

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1

Срок выполнения:

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных узлов для проникновения мест объекта)

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория).

1) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию), - **требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.** *Выполнено*

Срок устранения недостатков истек 01.06.2022г.

2) В соответствии с п. 30 ПП N 1006, необходимо увеличить срок хранения видеозаписи и хранения данных не менее 1 месяца.

Представители:

"ОВО"

«ОМВД»

«ОМВД»

"Представитель заказчика"

Куимов А.С.

Сыропятова А.С.

Щелконогова И.Г.

Петрова В.С.

[Подписи]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894581

Владелец Петрова Оксана Сергеевна

Действителен с 05.06.2023 по 04.06.2024