

**Акт обследования (технического осмотра)
состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта
МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

г. Полевской

"02" 08 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

директор Петрова О.С.

(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектора ГООО ПОО ОВО старшего лейтенанта полиции Куимова Александра Сергеевича тел. 89506553861

(должность представителя и наименование ОВО)

Представитель ОМВД России по г. Полевскому: подполковник полиции Сыропятова А.С. и подполковник полиции Щелконогова И.Г.

произвела обследование объекта "Заказчика": **МАОУ ПГО «СОШ № 8»**

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: **ул. Челюскинцев, 1**

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 063-2022. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу **A3**.

Объект расположен в жилом секторе жилых частных домов. Соответствующая аббревиатура объекта размещена у центрального входа. Ограждение – металлическое, в наличии по периметру территории объекта (состояние удовлетворительное). Подъезд осуществляется со стороны ул. К.Маркса, Бажова и Торопова. Общая площадь объекта (территории) составляет: Здание - 5866 кв.м., территория – 31602 кв.м. Протяженность периметра территории составляет 651 м. Объект представляет собой: Трехэтажное П-образное здание из железобетонных блоков, крыша – плоская, 1977 года постройки Чердака нет.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость: Входные и запасные двери на объект оборудованы запирающими устройствами. Оконные конструкции металлическими решетками не усилены. Ограждение объекта (территории): Ограждение выполнено из металла, высота 1,5 м., въездные ворота – распашные, ширина 3 м., 1 шт.; калитка – ширина 1м., 5 шт.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Оконечное устройство Приток – А-КОП-02 1 шт. расположено на 1 этаже, также рядом расположены приборы: источник вторичного питания резервированный Юпитер

9132 1 шт., извещатель охранный ручной точечный **электроконтактный** (КТС) Астра 321 исп. Т - 1 шт., Астра Р - 1 шт., Аккумулятор 7 А/ч.

Видеонаблюдение в наличии: внутренних видеокамер 8 шт., наружных 7 шт.

Срок хранения видеозаписи

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки ввода в эксплуатацию 20.07.2020 года.

На момент обследования технические средства охраны находятся в **исправном** состоянии.

Проверено наличие записей об обслуживании (ремонте) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны.

Наименование ЧОО (физ. охрана): "ОП"Светозар"

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта **соответствует** предъявляемым требованиям. Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации, но необходимо **уточнить в техническом паспорте сроки эксплуатации установленного оборудования, в случае выявления превышения сроков, заменить оборудование на новое (согласовать с ОВО).**

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1

Срок выполнения:

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория).

1) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию), - **требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.**

Срок устранения недостатков до 31.12.2021г.

Представители: *2/6 соответствии с п. 30 НП и 1006, необходимо увеличить срок хранения видеозаписи и хранения данных не менее 1 месяца*

"ОВО"

«ОМВД»

«ОМВД»

"Представитель заказчика"

Куимов А.С.

Сыропятова А.С.

Щелконогова И.Г.

Петрова О.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894581

Владелец Петрова Оксана Сергеевна

Действителен с 05.06.2023 по 04.06.2024