

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37,
E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 8"

623389, Свердловская обл., г. Полевской,
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ., 1

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000107547136 от 06.09.2023 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 26.09.2023

№ 237/2023-7

При проведении профилактического визита с 19.09.2023 по 25.09.2023
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623389, Свердловская обл., г. Полевской, ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ., 1

дата регистрации 14.10.2002

ИНН/ОГРН 6626009988 / 1026601607031

Средняя общеобразовательная школа №8 (623389, Свердловская обл., г. Полевской, Челюскинцев
ул., 1)

рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 25.09.2023

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Устранить дефекты линолеумного покрытия в следующих учебных помещениях № 102, 208, 315, 101, 20 107.	СП 2.4.3648- 20	2.5.2.	15.07.2024

2. Устранить дефекты внутренней отделки в спортивном зале. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		2.5.3.	15.07.2024
3. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета во всех помещениях.		2.8.3.	15.07.2024
4. Установить местное освещение в классах информатики. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.		3.5.15.	15.07.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 15.07.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
8" Петрова Оксана Сергеевна

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе



Попкова Наталья Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620130, Св. обл., г. Екатеринбург, ул. С. Мартина, 177а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 237/2023-7 от 26.09.2023г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894581

Владелец Петрова Оксана Сергеевна

Действителен с 05.06.2023 по 04.06.2024